

	Anforderungen nach DIN 19040-2 Barrierefreies Bauen: Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen Mindestanforderungen	Uneingeschränkte Rollstuhlnutzung R – zusätzliche Anforderung
<b>Allgemeines</b>	In einer Wohnung mit mehreren Sanitärräumen <b>muss</b> mindestens einer der Sanitärräume barrierefrei nutzbar sein. Wandkonstruktion <b>muss</b> Nachrüstung ermöglichen: – von senk-/waagerechten Stütz- bzw. Haltegriffen am WC, in der Dusche und an der Badewanne – für Klappsitz im Duschbereich – Ausstattungselemente <b>sollten</b> sich visuell kontrastierend von ihrer Umgebung abheben. Leuchtdichtecontrast (hell-/dunkel) beachten	In einer Wohnung mit mehreren Sanitärräumen <b>muss</b> mindestens einer der Sanitärräume barrierefrei nutzbar sein.  – Ausstattungselemente <b>sollten</b> sich visuell kontrastierend von ihrer Umgebung abheben. Leuchtdichtecontrast (hell-/dunkel) beachten
<b>Bewegungsflächen</b>	» 120 x 120 cm vor WC, Waschtisch, Badewanne und in der Dusche – Bewegungsflächen dürfen sich überlagern	» 150 x 150 cm vor WC, Waschtisch, Badewanne und in der Dusche – Bewegungsflächen dürfen sich überlagern
<b>Türen zum Bad lichte Durchgangsbreite</b>	» 80 cm lichte Durchgangsbreite » 205 cm lichte Durchgangshöhe – bei Drehflügeltüren: nach außen öffnend	» 90 cm lichte Durchgangsbreite » 205 cm lichte Durchgangshöhe – bei Drehflügeltüren: nach außen öffnend
<b>WC</b>	» 20 cm zur Wand oder zu anderen Sanitärobjekten	Sitzhöhe 46 – 48 cm über OFF Bewegungsfläche einseitig: Breite » 90 cm neben dem WC Tiefe » 70 cm zur Wand: Breite » 30 cm Beim mehr als einer Wohneinheit sind die Zugangsseiten abwechselnd rechts oder links vorzusehen.
<b>WC-Stützklappgriffe</b>	Wandkonstruktion <b>muss</b> Nachrüstung ermöglichen	Länge: WC-Tiefe + 15 cm lichter Abstand: 65 – 70 cm Höhe: 28 cm über Sitzfläche – beidseitig klappbar – bedienbar mit wenig Kraft in frei wählbaren Etappen – Belastung mind. 1 kN am Griffende
<b>Spülung</b>		im Greifbereich mit Hand/Arm, ohne Veränderung d. Sitzposition – Ungewolltes Auslösen (berührunglos) ist auszuschließen.
<b>WC-Rückenstütze</b>		Erforderlich max. 55 cm hinter Vorderkante – WC-Deckel ist ungeeignet
<b>Waschbecken</b>	Beinfreiraum unter dem Waschtisch	Beinfreiraum Breite » 90 cm Tiefe » 55 cm Einbauhöhe ü. OFF max. 60 cm Unterfahrbarkeit 67 cm Kniefreiraum in Tiefe von 30 cm 35 cm Fußfreiraum in Tiefe von 10 cm
<b>Armatur</b>	– <b>sollte</b> : Einhebelarmatur oder berührungslose Armatur (mit Temperaturbegrenzer 45°C) sein	– <b>sollte</b> : Einhebelarmatur oder berührungslose Armatur (mit Temperaturbegrenzer 45°C) sein Abstand < 40 cm zur Vorderkante Waschtisch
<b>Spiegel</b>		mind. 100 cm hoch, unmittelbar über dem Waschtisch angeordnet – Kippspiegel sind nicht geeignet!!
<b>Duschplatz</b>	<b>muss</b> mit einem Rollator nutzbar sein – niveaugleiche Gestaltung Übergang max. 2 cm hoch, vorzugsweise geneigt – rutschhemmender Belag (sinngemäß GUV-I 8527 mind. Bewertungsgruppe B) – niveaugleiche Gestaltung (Übergang 2 cm, vorzugsweise geneigt) Wandkonstruktion <b>muss</b> Nachrüstung ermöglichen  Armatur <b>sollte</b> : Einhebelarmatur oder berührungslose Armatur (mit Temperaturbegrenzer 45°C) sein – Hebel <b>sollte</b> nach unten weisen, verringert Verletzungsgefahr für hochgradig sehbehinderte Menschen	<b>muss</b> mit einem Rollstuhl nutzbar sein – niveaugleiche Gestaltung Übergang max. 2 cm hoch, vorzugsweise geneigt – rutschhemmender Belag (sinngemäß GUV-I 8527 mind. Bewertungsgruppe B)  Nachrüstmöglichkeit für Duschklappsitz – Tiefe: 45 cm – Sitzhöhe: 46 – 48 cm über OFF Nachrüstmöglichkeit für beidseitige Stützklappgriffe – Länge: Sitz-Tiefe + 15 cm – Abstand: 65 – 70 cm – Höhe: 28 cm über Sitzfläche Armatur <b>sollte</b> : Einhebelarmatur oder berührungslose Armatur (mit Temperaturbegrenzer 45°C) sein – Hebel <b>sollte</b> nach unten weisen, verringert Verletzungsgefahr für hochgradig sehbehinderte Menschen – <b>muss</b> aus sitzender Position in 85 cm ü. OFF erreichbar sein
<b>Badewanne</b>	nachträgliche Aufstellung z. B. im Duschbereich <b>sollte</b> möglich sein	nachträgliche Aufstellung z. B. im Duschbereich <b>muss</b> möglich sein – Wanne <b>muss</b> mit einem Lift nutzbar sein
<b>Zusätzlicher Sanitärraum</b>		Bei mehr als drei Wohn-/Schlafräumen in einer Wohnung ist ein zusätzlicher Sanitärraum (nicht barrierefrei) mit Waschtisch und WC-Becken vorzusehen.
<b>Lüftung</b>	wenn Fensterlüftung, Bodenbarkeit beachten	wenn Fensterlüftung, Bodenbarkeit beachten