

PLANUNGSHILFEN UND NORMEN



MASSE VON SANITÄROBJEKTEN, BEWEGUNGSFLÄCHEN UND ABSTÄNDEN (IN KINDERGÄRTEN, KINDERTAGESSTÄTTEN UND SCHULEN)

		Sanitärobjekte																
		Waschtisch (WT)	Handwaschbecken (HWB)	WC, Spülung vor der Wand (WCa)	WC, Spülung für Wandeinbau (WCu)	Urinal (UR)	Duschwanne (DU)	Säuglingswanne (SäW)	Waschmaschine/Trockner (WM/TR)	Klassenzimmerbecken (Kzb)	Werkraumbekken (Wkb)	Spüle (SP)	Aussussbecken (AB)	Fäkalienausguss (FäA)	Fäkalienspülapparat (FäS)	Waschtisch für Rollstuhlfahrer (WTb)	WC für Rollstuhlfahrer (WCb)	
Maße von Sanitär-objekten (in cm)	Breite	60	45	40	40	40	80	90	60	60	90 120	90 120	50	45	60	60	40	
	Tiefe	55	35	75	60	40	80	40	60	45	60 70	60	40	60	50- 60	55	70	
Min. Bewe-gungs-flächen (in cm)	Breite	90	70	80	80	60	80 70*	90	90	80	90 120	90 120	80	60	80	150 x 150		
	Tiefe	55	45	60	60	60	75	75	90	55	120	120	55	55	120			
Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 75 cm vorzusehen.																		
Montagehöhe über OKFFB		85	85	42**	42**	65		85-90		85	85	85-92	65	65	65	80	46*	
Kinder bis 6 Jahre		55-65	55-65	35**	35**					55-65								
Kinder 7 bis 11 Jahre		65-75	65-75	35**	35**	50				65-75	65-75							
Kinder/Jugendl. 12-15 J.		75-85	75-85	42**	42**	57				75-85	75-85							
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitär-objekten, Wänden und Stellflächen (in cm)	WT	20		20	20	20	20	20	20								95	
	HWB		20	20	20	20	20	20	20									
	WCa/WCu	20	20			20	20	20	20							95		
	UR	20	20	20	20		20	20	20									
	DU	20	20	20	20	20												
	SäW	20	20	20	20	20												
	Wand	20	20	20 25***	20 25***	20 25***			20	20			20 25***	20 25***	20 25***	20	20	95
	Vorwand-Installation	Maße siehe Montagehöhe über OKFFB																
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 10 cm																	
Min. Maße für Toilettenkabinen											Mit Türanschlag nach außen				Mit Türanschlag nach innen			
	Breite der Toilettenkabinen										90				90			
	Tiefe der Toilettenkabinen										125				150			
	Raumtiefe vor den Kabinen (Vorraum)										155				155			
	Raumtiefe vor den Kabinen (Vorraum) bei 1-bündigen Toilettenanlagen mit gegenüberliegenden Urinalbecken										205				165			
Toilettenanlagen										200				125				

* Bei Eckeinstieg ** Oberkante Keramik bei wandhängender Ausführung *** Bei Wänden auf beiden Seiten
In Anlehnung an VDI 6000 Blatt 6 (11/2006)