

# PLANUNGSHILFEN UND NORMEN



RICHTWERTE DER SANITÄREINRICHTUNG (IN KINDERGÄRTEN, KINDERTAGESSTÄTTEN UND SCHULEN)

Raumbezeichnung	Art der Einrichtung					
	Kinderkrippen für Kinder von 6 Wochen bis 3 Jahren		Kindergärten und Jugendhorte		Schulen	
	Anz. Räume	Sanitäreinrichtung	Anz. Räume	Sanitäreinrichtung	Sanitäreinrichtung	
<b>Toilettenraum</b>						
<b>allgemein</b>			2	1 (Kinder-)WC für 5 bis 15 Kinder, 1 bis 2 WT		
<b>für Krabbel- und Kleinkinder</b>	1	1 Kleinkind-WC für 10 Krabbelkinder, 1 WT				
<b>für Jungen</b>					Ein Toilettenraum soll höchstens 10 WCs enthalten. In den Vorräumen ist auf je 2 Jungenzellen bzw. 4 Mädchenzellen ein HWB oder ein WT anzuordnen.	
<b>für Mädchen</b>						1 AB, 1 WC für 20 Jungen, 1 UR für 10 Jungen, 1 HWB oder 1 WT für 40 Jungen
<b>für Lehrer</b>						1 AB, 1 WC für 10 Mädchen, 1 HWB oder 1 WT für 40 Mädchen
<b>für Lehrerinnen</b>						1 WC für 20 Lehrer, 1 UR für 10 Lehrer, 1 HWB oder 1 WT für 20 Lehrer
<b>für Lehrerinnen</b>						1 WC für 10 Lehrerinnen, 1 HWB oder 1 WT für 20 Lehrerinnen
<b>Wasch- und Bade- raum (zweckmäßig als Vorraum vom Töpfchen- und Toilettenraum)</b>	1	1 Kinder-BW für 6 bis 8 Kinder, 1 Wickeltisch für bis zu 20 Kinder, 1 Brausestand für 20 Krabbel- und Kleinkinder, 1 WT für 2 bis 6 Krabbel- und Kleinkinder	2	1 WT für 2 bis 6 Kinder, 1 Brausestand für 10 Kinder, 1 BW für 20 Kinder		
<b>Absonderungsraum</b>	1	1 WT	1	1 WT		
<b>Stillraum</b>	1	1 WT				
<b>Arztraum</b>			1	1 WT		
<b>Büro</b>	1	1 WT	1	1 WT		
<b>(Milch-/Tee-)Küche</b>	1	1 WT	1	1 AB, 1 WT		
<b>Waschküche</b>	1	1 FäA, 1 Waschbütte, 1 WT				
<b>Personalbad</b>	1	1 WC, 1 BI, 1 WT, 1 BW oder Brausestand	1	1 WC, 1 BI, 1 WT, 1 BW oder Brausestand		
<b>Wohn- und Schlafraum (Leiterin und Helferin)</b>	2	1 WT je Raum				
<b>Werkstatt</b>			1	1 Wkb mit Gipsfangbecken		