

Bauteil, Öffnung, Einbauteil		Präparation nach Verfahren 3	
Gebäudehülle	Außentüren, Fenster, Dachflächenfenster	Schließen	
	Innentüren	Öffnen	
	Aufzugtüren	Schließen (bleiben geschlossen)	
	Fenster in Räumen außerhalb des zu untersuchenden Gebäudeteils	Schließen (falls zugänglich)	
	Klappen, Türen, Luken zu Abstellräumen, Abseiten, Spitzböden innerhalb der Systemgrenze	Öffnen	
	Klappen, Türen, Luken zu Gebäudebereichen außerhalb der Systemgrenze (z. B. Garage, Abstellraum, Abseite, Spitzboden)	Schließen	
	Tür zum unbeheizten, d. h. außerhalb der Systemgrenze liegenden Keller, Kellerflur, Kellertreppenabgang	Schließen	
	Schlüssellocher	Keine Maßnahme	
	Einbauten in der abgehängten Decke	Keine Maßnahme	
Durchdringungen der Gebäudehülle, die nicht der geplanten Lüftung des Gebäudes dienen	Kanalbelüftungsventile	Keine Maßnahme	
	Leerrohre zu unbeheizten Bereichen (z. B. für nachträgliche Montage von Solaranlagen)	Keine Maßnahme	
	Rollladengurtdurchführungen	Keine Maßnahme	
	Klappen des Wäscheschachts zum unbeheizten Gebäudeteil	Schließen	
	Briefkastenklappen, -schlitze, Katzenklappen	Wenn schließbar, dann schließen, sonst keine Maßnahme	
	Zentrale Staubsaugeranlage	Keine Maßnahme	
	Fahrschachtbelüftung von Aufzügen, Rauch- und Wärmeabzug (RWA)	Wenn schließbar, dann schließen, sonst keine Maßnahme	
	Wäschetrockner im untersuchten Gebäudeteil mit Abluft nach außen	Schließen (Wäschetrockner)	
	Durchdringungen der luftdichten Ebene für Wäschetrockner, Dunstabzugshauben und Kaminöfen (wenn Geräte noch nicht vorhanden sind)	Abdichten	
	Deckel von Schächten mit Pumpen, Installationen	Schließen	
	Fugen im Absenkboden für Ladebuchten in Lagerhallen	Keine Maßnahme	
	Raumluftabhängige Feuerstätten für feste Brennstoffe, Öl und Gas (Öfen, Herde, Kamine, Durchlauferhitzer)	Klappen schließen, Asche entfernen, sonst keine Maßnahme	
	Nachströmöffnung für die Ablufthaube bzw. Verbrennungsluftversorgung	Wenn schließbar, dann schließen, sonst keine Maßnahme	
	Öffnung „Zuluft“ in anlagentechnischen Räumen, wie z. B. im Heizungsraum oder Brennstofflager innerhalb der Systemgrenze	Tür schließen und betroffenen Raum nicht in die Messung einbeziehen	
	Im zu untersuchenden Gebäudeteil angeordnete Hinterlüftungsöffnung von Schornsteinen	Keine Maßnahme	
Bauteile der freien und ventilatorgestützten Lüftung	Freie Lüftung	Außenbauteil-Luftdurchlässe (ALD) für die freie Lüftung	Wenn schließbar, dann schließen, sonst keine Maßnahme
		Außenbauteil-Luftdurchlässe (ALD) als Nachströmöffnung für Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3 oder BaRL	Wenn schließbar, dann schließen, sonst keine Maßnahme
		Einzelventilatoren, Abluftdurchlässe sowie Außenbauteil-Luftdurchlässe (ALD) für Abluftanlagen nach DIN 1946-6	Abdichten bzw. schließen
	Ventilatorgestützte Lüftung permanenter Betrieb	Zuluftventilatoren (z. B. zur Schalldämmlüftung) zur Belüftung einzelner Räume	Abdichten
		Zu- und Abluftdurchlässe oder Außen- und Fortluftdurchlässe von Zu- und Abluftanlagen zur Wohnungslüftung nach DIN 1946-6	Abdichten
		RLT-Anlagen im Nichtwohnungsbau, die während der Heizzeit ständig in Betrieb sind	Abdichten oder Jalousieklappen schließen
	Ventilatorgestützte Lüftung unterbrochener Betrieb	Einzelventilatoren, Abluftdurchlässe für Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3 oder BaRL	Wenn schließbar, dann schließen, sonst keine Maßnahme
		RLT-Anlagen im Nichtwohnungsbau	Ausschalten
		sonstige Anlagen mit Ventilatoren, die während der Heizzeit nicht ununterbrochen im Betrieb sind	Ausschalten

Quelle: FLÜB e.V.